


Prüfprotokoll elektrischer Geräte gemäß DIN VDE 0702 - DIN EN 50699 nach DGUV V3

Auftraggeber	Auftragnehmer	
Muster GmbH Musterstraße 1 00000 Musterstadt	Elektro Prüfservice nach DGUV Langbeuneweg 27 64372 Ober-Ramstadt	
Angaben zum Prüfling		

Prüflingsbezeichnung:	Kaltgeräteleitung
Prüflingsnummer:	123463
Typ:	Basistyp
Abteilung:	Testbüro
Angaben zur Prüfung	

Prüfdatum:	22.03.2025	Nächste Prüfung:	22.03.2026
Prüfgrund:	Wiederholungsprüfung	Seriennummer:	6482002
Prüfer:			
Prüfgerät:	6482002		

Bemerkungen	Prüfschritt	Grenzwert	Messwert	Bestanden
	PE-Widerstand 10 A AC [0,3 Ohm], bis 5 m Zuleitung	Max. 0,3 Ohm	0.12 Ohm	ja
	Isolationsprüfung 500 V [1,0 MOhm] Leitungstest L-N	Min. 1 MOhm	>299 MOhm	ja ja

Die Prüfung wurde ordnungsgemäß durchgeführt.
Die Prüfung wurde bestanden.

Ober-Ramstadt, 22.03.2025

Ort, Datum	Unterschrift