

Prüfungsliste

erstellt am: 22.03.2025

Kundenname	Kundennummer	Kundencode	Standortname	Standortcode	Abteilungsname
Prüflingsnummer	Prüflingsbezeichnung	Typ	Prüfdatum	Testnummer	Bestanden
Prüfer	Prüfgerät	Auftragsnummer	Prüfgrund	Zwischenprüfung	
Muster	0000	0000	Teststadt	Teststadt	Testbüro
123463	Kaltgeräteleitung	Basistyp	22.03.2025	8	ja
Dennis Wolter	6482002		Wiederholungsprüfung	Nein	

Ort - Nr.	Prüfschritt	Grenzwert	Messwert	Bestanden
	PE-Widerstand 10 A AC [0,3 Ohm], bis 5 m Zuleitung	max 0,3 Ohm	0.12 Ohm	ja
	Isolationsprüfung 500 V [1,0 MOhm]	min 1 MOhm	>299 MOhm	ja
	Leitungstest L-N			ja

Kundenname	Kundennummer	Kundencode	Standortname	Standortcode	Abteilungsname
Prüflingsnummer	Prüflingsbezeichnung	Typ	Prüfdatum	Testnummer	Bestanden
Prüfer	Prüfgerät	Auftragsnummer	Prüfgrund	Zwischenprüfung	
Muster	0000	0000	Teststadt	Teststadt	Testbüro
123464	Kaltgeräteleitung	Basistyp	22.03.2025	9	ja
Dennis Wolter	6482002		Wiederholungsprüfung	Nein	

Ort - Nr.	Prüfschritt	Grenzwert	Messwert	Bestanden
	PE-Widerstand 10 A AC [0,3 Ohm], bis 5 m Zuleitung	max 0,3 Ohm	0.00 Ohm	ja
	Isolationsprüfung 500 V [1,0 MOhm]	min 1 MOhm	>299 MOhm	ja
	Leitungstest L-N			ja

Kundenname	Kundennummer	Kundencode	Standortname	Standortcode	Abteilungsname
Prüflingsnummer	Prüflingsbezeichnung	Typ	Prüfdatum	Testnummer	Bestanden
Prüfer	Prüfgerät	Auftragsnummer	Prüfgrund	Zwischenprüfung	
Muster	0000	0000	Teststadt	Teststadt	Testbüro
123465	Kaltgeräteleitung	Basistyp	22.03.2025	10	ja
Dennis Wolter	6482002		Wiederholungsprüfung	Nein	